



SPLOŠNA BOLNIŠNICA  
"DR. FRANCA DERGANCA"  
NOVA GORICA

Ul. Padlih borcev 13a  
5290 Šempeter pri Gorici  
Telefon: 05 33 01 000  
Fax: 05 33 01 554  
ID št.za DV:SI 114 27 205  
Mat.št. 5055 695 000  
P.r.:01100-6030279058

## POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999  
Tel./Fax:  
ID št. za DDV partner:  
Transport: kamionsko  
Način plačila: Virman  
  
Pogoji dobave: FCO kupec - razloženo  
Rok dostave: 17.4.2015  
Dni za plačilo: 17.5.2015

## Povpraševanje za nabavo: 15/0021

ŠEMPETER PRI GORICI, 10.4.2015

Poz. Artikel	Naziv artikla	Lokacija/sklad.	Serijska	Količina EM
1. 294148	FILTER ZA ZRAK - VREČASTI, dim.287mmx592mmxh=630mm EU5/F5,DIN24184			20 KOS
2. 295823	Filter vrečasti 592X592X300 300 ,razredF5			10 KOS

Prosimo, da PONUDBO opremito z našim naslovom in pošljete na;  
Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici  
Nabavna služba - Fax 05/33 01 444

- e-mail : nabava@bolnisnica-go.si  
- Tel. 05/33 01 456

v roke g. Drago Srebernič

### OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 17.4.2015 do 10,00h
- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika:najnižja cena.
- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.
- Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku.
- DDV mora biti zajet v ceni artikla.
- Dostava franco razloženo centralno skladišče Splošne bolnišnice "Dr.Franca Derganca"Šempeter, Ulica Padlih Borcev 13a, Šempeter pri Gorici.
- Datum odpiranja ponudb: - dne:17.04.2015  
- ob uri v Nabavni službi:10,15h.
- Ponudnik izroči dokument; Registracija o dejavnosti, kot dokaz, da je kompetenten vršiti proizvodnjo, oziroma promet z artikli za filtracijo.

### TEHNIČNE IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA, KI JIH PONUDNIK DOKUMENTIRA IN Z LASTNO IZJAVO POTRDI:

- Filtri morajo biti testirani v skladu s standardom EN 1822.
- Vsak filter mora biti opremljen z individualnim certifikatom ( scan test ali smoke test).
- Na certifikatu morajo biti poleg ostalih podatkov razpoznavna proizvajalčeva oznaka (LOGO/znamka), serijska številka filtra, organ, ki je filtre preizkusil.
- Za organ, ki je filtre preizkusil podati veljavno akreditacijsko listino.
- Filtri morajo biti protiprašno zapakirani in dostavljeni v Centralno skladišče Splošne bolnišnice "Dr.Franca Derganca", na lokacijo kot navedeno v SPLOŠNIH POGOJIH tega povpraševanja.
- Reklamacija se lahko uveljavlja v roku 8 dni od dneva montaže filtrov v sistem, kar odgovorni delavec Naročnika pismeno obvesti izbranega ponudnika - dobavitelja o dnevu montaže.
- Za skrite napake Ponudnik - dobavitelj jamči, da bo na osnovi zapisnika brezplačno zamenjal neprimerne filtre, vse franco Naročnik-Kupec.

### OSTALI POGOJI:

- Ura dostave med 07,00h in 14,00h v centralno skladišče bolnišnice, vsak delavnik.
- Kvantitetni in Kvalitetni prevzem blaga opravi skladiščnik.
- Rok dostave blaga: do 30 dni.
- V primeru. da nimamo sklenjene pogodbe vpišite plačilne pogoje.

**OPOMBA:**

- K ponudbi priložite tehnična navodila, potrdila o kakovosti in garancijski rok.
- Navedite rok za eventuelne reklamacije.
- Navedite druge pogoje, ki jih nudi Ponudnik.

Sestavil povpraševanje:

DRAGAN SREBERNIČ