



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA

Ul. Padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 33 01 000
Fax: 05 33 01 554
ID št. za DV: SI 114 27 205
Mat. št. 5055 695 000
P.r.: 01100-6030279058

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999
Tel./Fax:
ID št. za DDV partner:
Transport: kamionsko
Način plačila: Virman

Pogoji dobave: FCO kupec - razloženo
Rok dostave: 4.8.2015
Dni za plačilo: 3.9.2015

Povpraševanje za nabavo: 15/0041

ŠEMPETER PRI GORICI, 28.7.2015

Poz. Artikel	Naziv artikla	Lokacija/sklad.	Serijska	Količina EM
1. OS0001	DOBAVA IN MONTAŽA INVERTER KLIME			3 KOS

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;
Splošna bolnišnica, "Dr. Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
Nabavna služba - Tel. 05/33 01 456, Fax 05/33 01 444
- e-mail nabava@bolnisenica-go.si
Kontaktna oseba: Drago Srebernič ali Borut Badalič

Rok za oddajo ponudbe: 04.8.2015 do 10,00h

Montaža klim:

1.) Na Upravi.

Notranjo enoto montirati nad vrati hodnika, ki povezuje pisarne: blagajna, pošta in informatik računalniškega centra.

Zunanjo enoto montirati v pritličju, v zunanjem prehodu, ki leži izpod mesta montaže notranje enote.

Odtoke speljati v zunanji žleb.

2.) V tehničnih službah.

Notranjo enoto montirati v prvem nadstropju na hodniku izpred pisarn: vodja energetike, vodja med. elektronike, računalniški operaterji.

Zunanjo enoto montirati na podstehi.

Odtoke speljati v zunanji žleb.

3.) V pisarni nabavne službe (dve pisarni):

Notranjo enoto montirati v prvem nadstropju, v eni izmed dveh pisarn, tako, da skozi vezna vrata hladi tudi sosedno pisarno.

Zunanjo enoto montirati na podstehi.

Odtoke speljati v zunanji žleb.

Podatki za klimo 2 kom :

hladilna moč: 3,5 kW ali več,

grelna moč: cca. 3,5 kW ali več,

energetski razred A plus,.

COP: 4 ali več.

Podatki za klimo 1 kom :

hladilna moč: 5 kW ali več,

grelna moč: cca. 5 kW ali več,

energetski razred A plus ali več.

COP: 4 ali več.

Ostala določila:

Klime morajo biti višjega kakovostnega razreda, npr.: HITACHI RAC35PEB / HITACHI RAK35WEB (enake kakovosti ali boljše).
Ponudba mora vključevati vse stroške.

Povpraševanje za nabavo: 15/0041

Vsa dela se izvajajo v dogovoru z naročnikom, po načelu funkcionalni ključ v roke.

Garancijska doba: 2 leti

Delo je zaključeno po uspešno izvedeni primopredaji.

Ob primopredaji mora izvajalec izročiti navodila in garancijo.

Rok izvedbe: Do 10 dni od prejema naročila.

Merilo izbora:

1. Cena za dobavo in montažo klima naprave v EUR (brez DDV) je enaka ocenjenemu številu točk .
2. Ponujeni klimi, ki ima energetske razred višji od A+ se za vsak razred odšteje 100 točk.
3. Merilo izbora je najnižje število točk.

Sestavil povpraševanje:

DRAGAN SREBERNIČ