



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA

Ul. Padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 33 01 000
Fax: 05 33 01 554
ID št.za DV: SI 114 27 205
Mat. št. 5055 695 000
P.r.: 01100-6030279058

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

E-pošta:

ID št. za DDV partner:

Rok za oddajo ponudbe: 20.6.2014

Zveza: 273-063/2014-12

ŠEMPETER PRI GORICI, 17.6.2014

Povpraševanje: 14/0078/J

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za nabavo blaga. Minimalne zahtevane lastnosti predmeta povpraševanja so navedene v nadaljevanju.

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. SJN023	Ostale storitve - razno Dobava in montaža inverter klima naprave v laboratoriju za odvzem telesnih tekočin na lokaciji Šempeter pri Gorici. Klima mora biti višjega kakovostnega razreda: Panasonic, Toshiba, Fuitsu, Mitsubishi Electric, Daikin oziroma enake kvalitete z naslednjimi karakteristikami: hladilna moč: minimalno 3,0 kW, grelna moč: minimalno 3,5 kW , sposobnost gretja do -15 st C, zunanja enota mora imeti zaščito proti zamrzovanju in odtaljevanje. energetski razred A plus, nizka raven hrupa: maksimalno 25 dB (pri najnižji hitrosti). COP: minimalno 4 Montaža zunanje enote se izvede na zunanjo steno izpod laboratorij (preboj skozi betonski tlak cca 30 cm) in je oddaljen od notranje enote cca 5 m. Kondenz je potrebno speljati na prosto ob hladilni instalaciji.	1 KOS	20.6.2014	950,00	950,00
2. SJN023	Ostale storitve - razno Dobava in montaža inverter klima naprave in odstranitev obstoječe klimatske naprave "JORK" v atriju paviljona 3, oddelka za invalidno mladino na lokaciji Stara Gora. Klima mora biti višjega kakovostnega razreda: Panasonic, Toshiba, Fuitsu, Mitsubishi Electric, Daikin, oziroma enakovredna z naslednjimi karakteristikami: Podatki za klimo: hladilna moč: minimalno 3,5 kW, grelna moč: minimalno 3,5 kW , sposobnost gretja do -15 st C, zunanja enota mora imeti zaščito proti zamrzovanju in odtaljevanje. energetski razred A plus, nizka raven hrupa: maksimalno 25 dB (pri najnižji hitrosti). COP: minimalno 4 Montaža se izvede na mesto obstoječe klimatske naprave (odstrani se obstoječa naprava - uporabijo se obstoječi preboji), pri tem je potrebno upoštevati razdaljo med enotama cca 4 m. Kondenz je potrebno speljati na prosto ob hladilni instalaciji.	1 KOS	20.6.2014	950,00	950,00
Skupaj : EUR					1.900,00

BISTVENE ZAHTEVE:

1. Ponudbena cena (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema dobavo in montažo razpisanega blaga po načelu funkcionalni ključ v roke.
2. Rok plačila - 30 dni po primopredaji.
3. Garancijska doba - najmanj 2 (dve) leti od primopredaje. Ob primopredaji bo moral izbrani ponudnik naročniku izročiti navodila za uporabo in garancijo.

4. Rok dobave: maksimalno 7 dneh od prejema naročilnice.

Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in sicer, da ima poravnane davke in prispevke in da nima blokirane računa na dan oddaje ponudbe.

MERILO IZBORA: najnižja cena

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 (dva) meseca od roka, določenega za oddajo ponudbe. Ponudnik mora v ponudbi navesti naslov, elektronski in internetni naslov, matično število, ID številko za DDV in številko transakcijskega računa ter ime banke.

Ponudbo je potrebno oddati do datuma označenega na tem dokumentu do 9.00 ure na elektronski naslov: sjn@bolnisnica-go.si s pripisom: PONUDBA za Inverter klima (2kos) (št.: 273-063/2014-)

Prepozne ponudbe bo ponudnik zavrgel. Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV) je zapisana v rubriki "Znesek".

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti ponudbo, ki presega ocenjeno vrednost naročila. V primeru, da bosta najugodnejši ponudbeni ceni/vrednosti v cenovnem razponu $\pm 5\%$, si naročnik pridržuje pravico oba ponudnika/vse ponudnike pozvati k znižanju ponudbenih cen.

Kontaktna oseba za pojasnila: DUŠAN MAGAJNE, inž.str. (tel. št.: 05 3301480).

Pripravil/a:

SEBASTJAN CIGOJ, dipl.var.inž.

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:

Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica