

POVZETEK IZRAČUNA TOPLOTNIH IZGUB (SIST EN 12831):

Naročnik: **SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA**
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Objekt: **CT**

ID projekt: **19-12-04-100**

Minimalna projektna temperatura: **-7 °C**

No	Prostor	Ao [m ²]	Vo [m ³]	T _{ng} [°C]	Q [°] _{tr g} [W]	Q [°] _{inf g} [W]	Q [°] _{n q} [W]	Q [°] _g [W]	q [°] _{A g} [W/m ²]	q [°] _{V g} [W/m ³]
(E0U1)- 1	Predprostor	7,3	29	24	158	148	306	306	42,1	10,5
(E0U1)- 2	Operater	7,5	30	24	164	153	317	317	42,1	10,5
(E0U1)- 3	CT prostor	44,2	177	24	832	897	1.729	1.729	39,1	9,8
(E0U1)- 4	Kabine	2,4	9	24	68	48	116	116	49,4	12,3
(E0U1)- 5	Elektro prostor	5,8	23	20	7	103	110	110	19,1	4,8
SUM:		67,1	269		1.229	1.349	2.578	2.578	38,4	9,6