



LEGENDA MEDIJEV

- centralno ogrevanje dovod
- centralno ogrevanje povratek
- centralno hlajenje dovod
- centralno hlajenje povratek

OPOMBA!

CENTRALNO OGREVANJE/HLAJENJE:
- Za razvod centralnega ogrevanja in hlajenja se uporabi bakrene cevi, namenjene za zaprte sisteme ogrevanja skladno z VDI 2035, DIN 18380, DIN EN 1254, DIN 12828, vodene v spuženih stropih. Cevni razvodi povezav od toplotne postaje v kleti ter cevna inštalacija v inštalacijskem jašku se izvede iz črnih jeklenih brezšivnih cevi
- priključitev na posamezne konvektorske enote se izvede iz zvijavih večplastnih difuzijsko tesnih kompozitnih PE-Xa cevi.
- cevne razvode centralnega ogrevanja/hlajenja se v celoti toplotno in protikondenzno izolira v debelini skladno z EnEV.

BIRO MARTINA PREZELJ S.P. PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN TEHNIČNO SVETOVANJE					Objekt: UMESTITEV ALS LINIJE V SKLOPU DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA		
Investitor:	SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA Ul. padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici				Vrsta načrta: STROJNE INŠTALACIJE		
	Ime	Id.št.IZS	Podpis	Datum	Naslov risbe: TLORIS KLETI		
Odg.v.proj.	J. KRIVC, gr. teh.	A-9092					
Odg.proj.	M. PREZELJ, univ.dipl.inž.str.	S-1661			št. nač.: 622/2023 Faza: PZI LIST: 1.1		
Spr/Rev.	Opis spremembe	Podpis	Datum	Datum: SEPTEMBER 2023	Merilo: 1 : 50		